

23



מספר האירוע 0200727	סיווג האירוע	תאריך 21/12/2021 12:59
------------------------	--------------	---------------------------

מוקדנים משתתפים	

<b>פרטים כלליים</b>	
שם אירוע: זרימת ביוב באזור ירושלים	
גורם מדווח: אזרח פרטי	
שעת קבלת דווח ראשוני במוקד: 21/12/2021 12:59	
תאריך שליחת מסרון ראשון: 21/12/2021 13:10	
תאריך שליחת מסרון אחרון:	
נושא פניה:	מים ונחלים
תת נושא הפניה:	מי ביוב/שפכים
אתר סביבתי:	
ישוב:	ירושלים
מחוז:	ירושלים

**תיאור המקרה והמלצות:** התקבל במוקד דיווח על גלישת ביוב.בטיפול הגיחון.

**איך טופל:** נשלח לנחלים ירושלים ויו"ש. עידכון : 1 26/12/21) התקלה טרם טופלה, צוות של הגיחון במקום (2 הזרימה הופסקה, לאחר החלקפת קטע קו שבור) נמצאה ביום שישי קטע הקו סתום, מקומו קרוב למחסום חזמה, נעשה נסיון של הגיחון לפתוח את התקלה בשבת אך טרם הצליחו בעקבות אבנים בקו. בנקודה זו יש צורך לתיאום מול מג"ב לכן כרגע יש בעיה ומנסים לטפל בעניין.

<b>חומר מעורב באירוע</b>	
מספר או"ם:	
שם חומר:	
כמות:	
מספר CAS:	
שם חברת הובלה:	
מספר רכב:	
שם הנהג:	





תאריך 21/12/2021 12:59	סיווג האירוע	מספר האירוע 0200727
---------------------------	--------------	------------------------



מספר האירוע 0200727	סיווג האירוע	תאריך 21/12/2021 12:59
------------------------	--------------	---------------------------

**כוננים:**

שם הכונן	האם בזירה-כן/לא	שעת הגעה
----------	-----------------	----------

**מטאורולוגיה:**

שעה	כיוון הרוח	מהירות הרוח	מצב יציבות
-----	------------	-------------	------------





מספר האירוע 0200727	סיווג האירוע	תאריך 21/12/2021 12:59
------------------------	--------------	---------------------------

**התנהלות האירוע:**

תאריך ושעה	מוקדן	כיוון שיחה	איש קשר	תפקיד	טלפון	תוכן
21/12/2021 12:59	[REDACTED]	דיווח	אורית כץ	פקחית נחלים	[REDACTED]	שלושה דיווחים: 1) זרימת ביוב בשוחה סתומה בסמוך לכיכר של בסיס ענתות הזרימה היא חזקה מקו ביוב. זורם לוואדי אל-קעה. מוואדי קע זורם לנחל פרת. בטיפול של תאגיד הגיחון. 2) סתימה נוספת משוחה גולשת בספיקה גבוהה - בקו ביוב ירושלים עוג. ספיקה חזקה זורם לכיוון נחל עוג. בטיפול הגיחון. 3) זרימת ביוב בוואדי אל-חלפ, זרימה שמגיעה מכיוון מ.פ שועפט בעקבות סתימת בריכת האיגום. הביוב מגיע לעין פרת. נשלח לנחלים ירושלים ויו"ש
21/12/2021 13:10	[REDACTED]	SMS	נחלים יו"ש, נחלים ירושלים, קבוצה 1			דיווח 0200727, זרימת ביוב באזור ירושלים, דווח מאורית כץ, פקחית נחלים, על שלוש זרימות ביוב: 1) זרימת ביוב בשוחה סתומה בסמוך לכיכר של בסיס ענתות. הזרימה חזקה מקו הביוב זורם לוואדי אל-קעה, ומוואדי קעה זורם לנחל פרת. בטיפול של תאגיד הגיחון. 2) סתימה נוספת משוחה גולשת בספיקה גבוהה - בקו ביוב ירושלים עוג. הזרימה לכיוון נחל עוג. בטיפול הגיחון. 3) זרימת ביוב בוואדי אל-חלפ, זרימה שמגיעה מכיוון מ.פ שועפט בעקבות סתימת בריכת האיגום. הביוב מגיע לעין פרת. בטיפול הגיחון נשלח לנחלים ירושלים ויו"ש
26/12/2021 09:21	[REDACTED]	שיחה נכנסת חירום	אורית כץ	פקחית נחלים	0505063125	עידכון: 26/12/21: 1) התקלה טרם טופלה, צוות של הגיחון במקום 2) (הזרימה הופסקה, לאחר החלקפת קטע קו שבור נמצאה ביום שישי קטע הקו 3) סתום, מקומו קרוב למחסום חזמה, נעשה נסיון של הגיחון לפתוח את התקלה בשבת אך טרם הצליחו בעקבות אבנים בקו.



תאריך 21/12/2021 12:59	סיווג האירוע	מספר האירוע 0200727
---------------------------	--------------	------------------------

בנקודה זו יש צורך לתיאום מול מג"ב לכן כרגע יש בעיה ומנסים לטפל בעניין.						
עידכון דיווח 0200727, זרימת ביוב באזור ירושלים, דווח מאורית כץ, פקחית נחלים, עידכון: התקלה טרם (1 26/12/21): טופלה, צוות של הגיחון במקום 2) הזרימה הופסקה, לאחר החלפת קטע קו שבור 3) נמצא ביום שישי קטע קו סתום, מקומו קרוב למחסום חזמה, נעשה נסיון של הגיחון לפתוח את התקלה בשבת אך טרם הצליחו בעקבות אבנים בקו. בנקודה זו יש צורך לתיאום מול מג"ב לכן כרגע יש בעיה ומנסים לטפל בעניין. ליו"ש ירושלים			נחלים יו"ש, נחלים ירושלים, קבוצה 1	SMS	[REDACTED]	26/12/2021 09:30
עדכון דיווח 0200727, זרימת ביוב באזור ירושלים, דווח מאורית כץ, פקחית נחלים: לגבי וואדי קלט: הזרימה ליד ענתות טופלה, מחר הגיחון ימשיכו בניקוי האזור. נשלח לנחלים ירושלים ויו"ש			נחלים יו"ש, נחלים ירושלים, קבוצה 1	SMS	[REDACTED]	27/12/2021 18:56

