



27/06/2017
ג' תמוז תשע"ז

לכבוד:

מ"מ סמנכ"ל תפעול
תשתיות נפט ואנרגיה

הנדון: סיכום פגישת עבודה שוטפת במחוז חיפה עם נציגי חברת תש"ן

בתאריך 25.6.2017 נערכה פגישת סטטוס במחוז חיפה בנוכחות נציגי החברה - [REDACTED] מ"מ סמנכ"ל וסמנכ"ל תפעול בתש"ן [REDACTED] רא"ג נכסים. ונציגי המשרד - שלמה כץ- מנהל המחוז, נורית שטורק- ס. מנהל ומתכננת המחוז, אולג ליובל- ממונה חומרים מסוכנים ואודליה לוי שלו- רכזת קרקעות מזהמות.

להלן עידכונים שעלו:

טרמינל קרית חיים -

1. החלו עבודות המיגון בטרמינל קרית חיים במיכל 137, ולאחריו העבודות ימשכו במיכל 140.
2. עודכן כי המחוז יאשר בימים הקרובים את פתרון המיגון של מיכל 135 לצורך קבלת היתר בניה. עם קבלת האישור המפעל יפנה לעירייה לקבלת היתר לביצוע עבודות החפירה. ניתן יהיה להפעיל את מחדש את המכל לאחר השלמת המיגון על פי התכנית שאושרה ע"י המשרד ותיקון היתר הרעלים בהתאם.
3. המפעל עידכן כי עיריית חיפה לא מאשרת את חידוש מיכל 125, המקשה על פעילות הניקוי והתחזוקה של המיכלים. כמו כן, נמצא שמכל הניקוזים לא נותן מענה אף הוא. החברה חתמה חוזה לניקוי מכלים עם חברה איטלקית לכן התחילו ניקוי מיכל תוך שימוש במיכלים תפעוליים לקליטת החומר מתהליך הניקוי.
4. עד כה הסתיים ניקוי של מיכל 73. כיום הוא gas free.
5. ניתן הסבר קצר על הליך הניקוי, הובהר כי טרם פתיחת המיכל נבדקת תכולת הגזים במיכל, יש להעביר למשרדינו הסבר מפורט על אופן בדיקת תכולת גזים במיכל טרם פתיחתו.
6. בימים הקרובים מערכת הניקוי תועבר למיכל 138. יש לעדכן את משרדינו טרם התחלת הליך הניקוי. נמל הדלק-
7. המשרד עידכן כי באמצע בשבוע החולף הורגשו ריחות חזקים של דלקים ברחבה של בנין קרית הממשלה, באותו הזמן נצפו 2 אוניות ברציף נמל הדלק. המפעל מתבקש לבחון איזה פעילות טעינה ופריקה בוצעה, או לחליפין האם בוצעו עבודות חפירה באתר.
8. המפעל עידכן כי הבחינה שבוצעה במעבדת בז"ן לשינוי תוספים בנפח לא נתנה את המענה הרצוי, על כן הוזמן איש החברה שהקימה את ה VRU, לבדיקת פתרונות נוספים.

רשמה: אודליה לוי-שלו.

