

תאריך : כ"ב אב תש"פ
12/08/2020
אתר סביבתי : 53685
סימוכין סיור : 20452062

לכבוד

ערן חימוביץ - מנהל
תשתיות נפט וארגיה - טרמינל קרית-חיים
הסדנאות 3
הרצלייה 4612000

שלום רב,

הנדון: דוח סיור/ דוח ליקויים בתשתיות נפט וארגיה - טרמינל קרית-חיים, חיפה שנערך בתאריך
11/08/2020

בתאריך 11/08/2020 נערך סיור בתשתיות נפט וארגיה - טרמינל קרית-חיים ת.ז. / ח.פ. 050195080, ב-
האצטדיון 1 חיפה להלן "העסק".
מטרת הסיור: פיקוח על פי תוכנית

בסיור השתתפו:

נציגי העסק:
משתתפים נוספים:
נציגי המשרד:
- אחראי רעלים, מנהל אתר
- מהנדס איכות אוויר
- אחראי מלאי באתר
ג'וואד חוראני - ראש ענף פיקוח
אולג ליובל - ממונה חומ"ס

רקע ותיאור כללי:

ביום 11.08.2020 נערך סיור לפי התכנית "פעילות לאיתור מקורות הריח באתר".

להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור. על העסק להסדיר את הליקויים, בהתאם לדרישות המפורטות בטבלה המצורפת:

ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
הנושא הנבדק: 13 ד העסק יפעל על פי נהלי תפעול ותחזוקה להבטחת תקינות הציוד ויפעל על פיהם, לרבות לגבי: צנרת, מאצרות, משאבות, שסתומים, גלאים, אמצעי התרעה, ציוד לטיפול בתקלות, אמצעי בטיחות וציוד מגן. נהלים אלה יקבעו את אופן התפעול והתחזוקה כך שימנעו פגיעה בסביבה ובבריאות הציבור.	במידי לטפל בפורקי לחץ לקויים ולהעביר אסמכתאות בהתאם. לבדוק תקינות פורקי לחץ.	12/08/2020

הנושא הנבדק: 13. (ד) העסק יפעל על פי נהלי תפעול ותחזוקה להבטחת תקינות הציוד ויפעל על פיהם, לרבות לגבי: צנרת, מאצרות, משאבות, שסתומים, גלאים, אמצעי התרעה, ציוד לטיפול בתקלות, אמצעי בטיחות וציוד מגן. נהלים אלה יקבעו את אופן התפעול והתחזוקה כך שימנעו פגיעה בסביבה ובבריאות הציבור. (ה) העסק יפעיל ציוד שברשותו ויפעל בכפוף להוראות היצרן ולגיליונות הבטיחות, לרבות בהיבט של ביצוע בדיקות תקופתיות והקפדה על אמצעים למניעת אירועי חומרים מסוכנים והטיפול בהם. (ו) העסק יחזיק בכל עת בהוראות היצרן במקום נגיש לאחראי הרעלים ויצגן לממונה לפי דרישתו. 30. העסק ישמור במשך 5 שנים את כל המסמכים המפורטים להלן, ויצגם לממונה לפי דרישתו: (ג) תפעול, תחזוקה ובטיחות - (1) אישורים על ביצוע בדיקות תקופתיות של ציוד לפי הוראות יצרן.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
התקבלו ונבדקו נהלי תחזוקת מכלים. בנהלים אין התייחסות לשיטות בדיקה, תדירות בדיקה, - הכשרת עובד לעניין בדיקת המכלים, ללוי' לתיקונים מלבד אמירה כללית. נדרש להעביר נוהל מעודכן במספר מיילים ללא מענה.	במידי להעביר נוהל מעודכן לפי הנדרש במייל מיום 15.07.2020.	12/08/2020

הנושא הנבדק: 14 ג רעלים או פסולת מסוכנת יאוחסנו באריזות סגורות ותקינות שאינן דולפות, סדוקות, חלודות או מנופחות;		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
בנוכחות נציגי כב"ה הורגש ריח באזור מכל 127. בבדיקה בגג המכל נצפתה שלולית נפט. הורגש ריח חזק ליד פורק לחץ ובאמצעות מצלמה תרמית זהותו אדים. מוקדי ריח נבדקו באמצעות מכשיר PID ונמדד ערך 10000 חל"מ. שלולית טופלה באותו יום.	במידי לטפל בפורקי לחץ לקויים ולהעביר אסמכתאות בהתאם. לבדוק תקינות פורקי לחץ.	12/08/2020

בעל העסק –

1. ידווח על תיקון הליקויים עד המועד האחרון שנקבע בטבלה לגבי כל ליקוי; הדיווח יימסר באמצעות פורטל תעשייה של המשרד להגנת הסביבה. עד להפעלת הפורטל יש לדווח לעורך הדו"ח בדוא"ל, לכתובת olegl@sviva.gov.il

2. לעניין רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים) בנוסף על האמור בסעיף 1 בדבר הגשת מסמכים, בעל עסק יצרף הצהרה על תיקון הליקויים¹ לפי סעיף 8ד(ג)(3)(א), אלא אם כן צוין אחרת בטבלה.

¹ימי שמסר פרטים לא נכונים במסמך או בהצהרה לפי סעיף 8ד(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 דינו – מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור (סעיף 14א2 לחוק האמור).

סיכום:

- למרות דרישה קודמת לא התקבל התייחסות לאופן פעילות פורקי לחץ והבהרה על כך, שמספר פורקי לחץ פולטים כל הזמן. להשלים במידי.
 - במידי לטפל בפורקי לחץ לקויים ולהעביר אסמכתאות בהתאם.
 - במידי להעביר נוהל מעודכן לפי הנדרש במייל מיום 15.07.2020.
- דוח זה מפרט את רשימת הליקויים שנמצאו מתוך התנאים שנבדקו, כמפורט בטבלה. רשימת התנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים מופיעים בנספח.
 - דוח זה אינו גורע מכל חובה המוטלת על בעל העסק לפי כל דין או מסמכות הנתונה לפי דין לביצוע אכיפה בגין הפרת חובה כאמור, ואין לראות בו אישור על עמידת העסק בכל חובה או תנאי שנקבע ברישיון, בהיתר או בהוראה אחרת לפי דין, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
 - לעניין ביקורת לשם מתן רישיון עסק או חידושו - דוח זה מפרט, בין השאר, את רשימת הליקויים שיש לתקנם. לתשומת ליבך, לפי חוק רישוי עסקים, במהלך תקופת 30 יום מעריכת הביקורת, או

מועד אחר כפי שיקבע השר, ניתן יהיה להשלים בדיקת תנאים נוספים שטרם נבדקו ולמסור לך דוח ליקויים בגינם.

4. לעניין עסק בעל רישיון או היתר בתוקף שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, יראו דוח זה כ"דרישה לתיקון ליקויים" כמשמעותה בסעיף 8(ז) לחוק האמור. אי קיום דרישה לתיקון ליקויים מהווה עבירה לפי סעיף 14(א)(3) לחוק שדינה מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1967. לידיעתך, לפי סעיף 8(ח) לחוק האמור, הינך רשאי להגיש בקשה לשינוי או ביטול הדרישה לתיקון ליקויים למנהל מחוז המשרד הרלוונטי, בתוך 14 ימים מהמועד שבו נמסרה הדרישה.

בברכה,



אולג ליובל
ממונה חומ"ס

העתקים:

מנהל המחוז
יחידה סביבתית
משתתפים