

מדינת ישראל

משרד הבריאות

מחוז מרכז

לשכת הבריאות - נפת רחובות

STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
REHOVOT SUB-DISTRICT

دولة اسرائيل
وزارة الصحة
دائرة الصحة قضاء رحوبوت

בריאות הסביבה

כ"ט/תשרי/תשע"ח
19/10/2017
21/5

לכבוד:

גב' סיוון אלימלך – רכזת מעונות נעמי"ת, דוא"ל sivan@naamat.org.il.
שם המעון: נעמי"ת כתובת: כפר חיטים 2, ראשלי"צ טלפון: 050-2279793 מס' ילדים: 72 מס' כיתות: 3
תאריך ביקורת: 18.9.17 מלווה: בלה מבנה חינוך: ייעודי סוג הביקורת: תחלואת ילדים בסלמונלה.

נושא	הערות
חצר וסביבה	✓ מטרדים סניכתיים
	✓ תכנון מגרש
	✓ ניקוז ואינסטלציה
	✓ שלמות הגדר
	✓ כניסה לגן
	✓ חצר – שטיפה
	✓ גודל חצר המשחקים
	✓ ארגז חול
	✓ הצללה
	✓ מיכלי אשפה
	✓ ניקיון החצר/אשפה
מים	✓ תחזוקת מערכת מי שתייה
	X יש להציג אישור מתקין מוסמך על התקנת/בדיקת חכ"כ בראש מדיח הכלים
	-- מתקני שתייה בחצר
	✓ מתקני שתייה למים צוננים
	✓ כיורים במטבחון
	✓ כיורים בשירותים
ביוב	✓ סילוק מרכזי
	✓ תאי בקרה
מבנה	X התאמת מבנה לפרוגרמה
	✓ מכונת הכביסה ממוקמת במבואה להכנסת מזון ובקרבת מתקן המים ופינת הקפה, כמו כן העברת הכביסה המלוכלכת מתבצעת דרך המטבח, דברים העלולים לגרום לזיהום המזון, יש להעביר את מכונת הכביסה
	✓ סוג הבניה (קשה-רכה)
	-- אסבסט
	✓ איטום המבנה
	✓ מבוא לפני חדר כניסה
	✓ חדר כניסה
	✓ חלונות ודלתות
	✓ עוצמת התאורה
	✓ גובה
	✓ קירות ותקרה
	✓ רצפות
	✓ שטח הכיתות
	✓ איזור טבעי
	✓ בקרת טמפ' בקיץ ובחורף
שירותים	X מס' הקבועות ומיקומם
	X בחדר שירותי התינוקיה אסלה, כיור וכיור לרחיצת התינוקות, בהתאם להוראות למתקני תברואה קבועות אלו מספיקות עבור 15 תינוקות, עבור כמות התינוקות בכיתה (22 תינוקות) יש להוסיף כיור.
	✓ בחדר שירותי הפעוטון 2 אסלות, 2 כיורים ואגנית
	X בחדר שירותי הבוגרים 3 אסלות, 2 כיורים ואגנית, בהתאם להוראות למתקני תברואה יש להוסיף כיור
	✓ גובה אסלות וכיורים
	✓ שירותי סגל
	-- שירותים ניידיים

מדינת ישראל

משרד הבריאות

מחוז מרכז

לשכת הבריאות - נפת רחובות

STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
REHOVOT SUB-DISTRICT

دولة اسرائيل
وزارة الصحة
دائرة الصحة قضاء رحوبوت

✓	איוורור	
✓	קירות	
✓	רצפה	
X	דלתות ומחיצות	בחדר שירותי הפעוטון בין האסלות יש להוסיף מחיצה
✓	חלוקה פנימית	
--	חלונות	
✓	איחסון חומרי חיטוי וניקוי	
✓	אורור	
	מטבח	
X	משטחי עבודה – הפרדה בין מזון מוכן ומזון גולמי	X אין עמדות לשטיפת ירקות גולמיים ולעיבוד מזון גולמי מן החי, הפונקציות הנייל מתבצעות בעמדות לשטיפת כלים ולטיפול במזון מוכן, כמו כן העמדה לחיתוך ירקות ממוקמת בסמוך למבואת הספקים, דברים אלו עלולים לגרום לזיהום משני של המזון. (קיימות 2 עמדות לשטיפת כלים בעוד שנדרשת עמדה אחת בלבד), יש לתכנן את המטבח עם הפרדה בין מדורי עבודה בהתאם לסטנדרטים לגיל הרך
✓	רשתות בחלונות	
✓	שלמות ותקינות הציוד	
✓	דוגמאות מזון	
✓	חלוקת מזון – בוקר	מזון
✓	חלוקת מזון - צהריים	
✓	עובדים – היגיינה אישית ולבוש	
X	טמ"פ מזון לפני הגשתו: מזון חם < 70°C מזון קר > 5°C	X יש לרכוש מד טמ"פ ולנהל יומן עם תיעוד יומי של טמ"פ המזון לפני הגשתו לילדים, טמ"פ המזון צ"ל כמפורט מימין
X	איחסון המזון לפני חלוקתו	X לאחר הכנתו יש לשמור את המזון בטמ"פ בחימום עד סמוך להגשתו
✓	אורור	מחסן מזון
✓	אחסון על מדפים מוגבהים	
✓	ניקיון מדפים	
✓	נפח אחסון מתאים	מקרים ומקפאים:
✓	טמ"פ נכונה הקפאה -18°C קירור +5°C	✓ במקפיא למזון גולמי מן החי נמצאו גם ירקות קפואים, בהתאם להנחיה הנייל הועברו במהלך הביקורת
✓	אורור, סדר וניקיון	מחסן
--	תחזוקה ואישורים וטרינריים	פינת חי

א. תחזוקה

נושא	הערות
מבנה	✓
ניקיון	✓
כיתות ריהוט	✓
שירותים	✓
ניר טואלט	✓
סבון נוזלי	✓
מגבות ניר	✓
ניקיון	✓
סימון ואיחסון כלי נקיון	✓
רשתות בחלונות	X קיימות רשתות אך הן פתוחות, יש להקפיד על סגירתן
פינת החתלה	✓
ציוד	✓
אחסון בקבוקים אישיים (הפרדה וכיסוי)	✓
אחסון מוצצים אישיים (הפרדה וכיסוי)	✓
אחסון מזרונים אישיים (הפרדה)	X בכיתות הפעוטון והבוגרים המזרונים האישיים מאוחסנים ללא הפרדה

בבדיקה נמצא כי הביצים מאוחסנות במקרר במגירה נפרדת כנדרש.

יש לתקן את הליקויים הנייל ולהודיענו על תיקונם במכתב פרטני ובצירוף תיעוד מצולם.

בכבוד רב,
שי בריאה

מפקח לבריאות הסביבה

העתק:

- ד"ר מרינה פוליאקוב – רופאת הנפה, כאן.

- גבי חנה לביא – אחות אפידמיולוגית, כאן.

- גבי ענת קטן – מפקחת נפתית לבריאות הסביבה, כאן.

10 Oppenheimerst., Rehovot, 76701

טל. 08-9485824

רח' אופנהיימר 10

www.gov.il gov

פקס. 08-9485849

רחובות, 76701