

25.8.2020

לכבוד,

שר הכלכלה והתעשייה, מר עמיר פרץ.

הנדון: בקשה להימנע ממתן הקלות תקינה ביבוא שסתומים לגז

חברת הינה חברה

בדקנו בקפידה את האפשרות בנוגע לפתיחת שערי ישראל ליבוא מגופים לגז ללא פיקוח ותקינה . המוצרים שנוגעים אלינו ישפיעו לרעה על היקף הייצור ויפגעו באופן ישיר במכירות ובהיקף העבודה בתקופה כה מאתגרת ומשמעותית: XXXXXXXXXX ותעשייה המקומית. המוצרים הרלוונטיים לנו :

1.1, תקן זה מפרט את הדרישות הכלליות למבנה ביצועים ובטיחות של שסתומים ידניים כדוריים ושסתומים ידניים קוניים ושל שסתומים ידניים בעלי עקרון פעולה שונה המשמשים לאותה מטרה. התקן מפרט גם את שיטות הבדיקה ואת דרישות הסימון התקן חל על שסתומים במערכות להספקת גפ"מ וגז טבעי במתקנים ביתיים ובמתקנים מסחריים, כאשר השסתומים, אינם טמונים במישרין, בתוך בניינים ומחוץ לבניינים. כאשר לחץ העבודה אינו עולה על 5 בר: הערה: המילים (USING) (SPECIFIED IN EN 437) (GASES OF THE FIRST, SECOND AND THIRD FAMILY) חלות של השסתומים הנדונים 1.2 (DN) הגדלים הנומינליים: בתקן זה הם כלהלן 5" 2). מ"מ עד 50 מ"מ

כמו כן אני מעוניין להתריע על כך שהפחתת התקינה עלולה להביא לפגיעה בנפש בעקבות הכוונה להקל  
מסיבות שונות את דרישות יבוא הברזים עלול הדבר לגרום לפגיעה בנפש וברכוש.

אנחנו היצרנים המקומיים עומדים בסטנדרטים הגבוהים הנדרשים, איכות ירודה של ברזים, מגופ לא תקין שלא יעבור בדיקה מלאה ויותקן במטבח ביתי, גני ילדים, מסעדות ועוד.. ומשמש לסגירת גז במקרה חירום יכול לגרום לאסון כבד.

לקוחות ומפיצים מישראל שאנו מחזיקים עבורם מלאי, אמצעי ייצור ושירות שוטף, עלולים להעדיף לרכוש מוצר נחות מיובא מחו"ל.

אנו רואים זאת כפגיעה דווקא בתקופה זו במפעל "כחול לבן" ובתעשייה הישראלית . אבקשכם לא להקל ראש ולשנות את ההקלות בסעיף זה .

מנכ"ל