

ג'אלול/תשע"ה  
18/08/2015  
מס': 519/15

לכבוד

גבי רינה שמש - ע/פסיכיאטרית מחוזית לבקרה  
מרכזת צוות בקרה לשכת הבריאות מחוז

**הנדון: דו"ח בקרה תברואית ב"שלוותה", 10.8.2015**

בתאריך 10.8.2015 נערכה בקרה מטעם הפסיכיאטר המחוזי במוסד שבנדון.  
להלן התייחסות נציגי מחלקת בריאות הסביבה: מר יעקב בוריאקובסקי ומר שמואל ורבר לממצאי  
הבקרה התברואית:

**פרק מים**

מערכות המים קרים -

- מצבו הפיזי של מאגר המים תקין, קיימת הגנת רשת מי שתייה מזרימה חוזרת ע"י הפרדת מערכות מי שתייה ממערכות שאינן מי שתייה. יש להמציא אישור בדיקת מז"ח עדכנית, נדרש סקר תברואי בכל רחבי בית החולים, לצורך ניטור חיבורי כילאים והתקנת מכשירי מניעת זרימה חוזרת של מים והפרדת מערכות שאינן מי שתייה (במטבח, במתחם לריכוז פסולת וכו').
- יש להעביר לבדיקתנו ולאישורנו סכמת מים עדכנית כדי לקבוע נקודות דיגום המייצגות את כל חלקי מערכת מי שתייה, קיימת נקודת דיגום אחת בכניסה למאגר מי שתייה.
- מערכת הכלרה משלימה לא מתפקדת כראוי הכנסת חומר חיטוי לא מבוקרת על ידי מערכת בקרה. המערכת מקבלת מי טעימה מקו תוספת מים מרשת עירונית למאגר (בעת שאין תוספת מים אין מדידה של כלור והוספת חומר חיטוי)
- אין ערכת שדה לביצוע בדיקות שדה ומעקב אחרי ריכוז כלור נותר וכיול מערכת בקרה כנדרש.

**אספקת מים החמים**

- הותקנה מערכת הכלרה עם כלור דיאוקסיד כנדרש
- מערכת מים חמים לא מבטיחה טמפרטורה הנדרשת למניעת ריבוי חיידקי לגיונלה - טמפרטורה במערכת מים חמים מצאת 40 מע"צ
- נדרש לבצע ניקוי וחיטוי אוגרי מים תקופתי ולהציג תיעוד במסמכים כנדרש.

**מטבח**

- המטבח המרכזי בבית חולים מכין ארוחות לכ 200 מאושפזים וצוות בבית החולים
- לפני מספר שנים הוכנה תכנית להקמת המטבח חדש, המטבח הקיים לא שופץ נעצר תהליך התאמת המטבח לנדרש בתקנות, כמו כן לא הוגשה תכנית לבניית מטבח חדש עבור בית החולים
- המטבח נמצא במבנה ישן שמצבו הפיזי לא משביע את הדעת, חסרים שטחים להפרדת פונקציות שונות לטיפול בחומרי גלם טיפול במזון מוכן לאכילה. אין חלוקה נכונה לאזורים

מחוז המרכז  
לשנת הבריאות - נפת פתח תקווה  
מחלקת בריאות הסביבה

- ולמדורים כדי להבטיח בטיחות מזון ומניעת מגע בין מזון גולמי ומזון מוכן לאכילה, פעולות קילוף ושטיפת ירקות מתבצעים בסמוך להכנת סלטים ומתקני טיפול תרמי במזון
- נדרש להחליף מסגרת פלסטיק שבורה וסדוקה במכשיר לקילוף ירקות.
  - נדרש להחליף מקרר ירקות חלוד
  - טמפרטורת חדר הקפאה שנמדדה בזמן הביקורת עמדה על 0 מ"צ (מעלות צלסיוס) במקום 18- מ"צ כנדרש.
  - אין מדור לעיבוד בשר, דבר לא מאפשר הפרדה בציוד, לעיבוד סוגי בשר שונים ודגים, אין מקרר בתהליך, אין מקרר נפרד לדגים. שולחן לעיבוד בשר הוצב במטבח המבשל
  - בשר גלמי, מזון חצי מעובד ומוכן לאכילה מקורר נמצאים בחדר קירור אחד
  - במטבח אין תנאים להקפאת מזון מבושל. יש להפסיק הקפאת המזון.
  - נדרש לבצע תיקוני צבע מתקלף בתקרת המטבח.
  - נדרש מקרר לאחסון בטווח ארוך של מוצרי החלב.
  - להחליף ולתקן ריצוף פגום במטבח וחדר אוכל מטופלים. ועוד

**טיפול בכביסה**

**בית חולים משתמש בשירותי מכבסה חיצונית**

- שקילה, ריכוז ומיון כביסה מלוכלכת מתבצע בכניסה למחסן לפריקה וחלוקת כביסה נקיה. נדרש פתרון להסדרת מסלולי שינוע כדי למנוע הצלבה ומגע אפשרית בטיפול בכביסה מלוכלכת ונקיה.
  - נדרש להפריד שינוע כביסה נקיה ומלוכלכת בעגלות ייעודיות ונפרדות, אותן עגלות משמשות להובלת כביסה נקיה וכביסה מלוכלכת ללא סימון.
  - נדרש לקבל את הכביסה הנקייה מן המכבסה החיצונית כשהיא ארוזה באריזות ניילון.
- נא לצרף את דרישותינו להסדרת נושאים הנ"ל לרישיון המוסד.  
נא לשקול קיצור תקופת הרישוי לשנה אחת בלבד.

בכבוד רב,

  
יעקב בורוקובסקי  
מפקח מחוזי לבריאות הסביבה

העתקים:

ד"ר ערן קופל - רופא הנפה, לשכת הבריאות פ"ת, כאן  
ד"ר שמואל קרון - מנהל המרכז הרפואי "שלוותה", הוד השרון  
גב' אתי בורלא - מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה, מחוז המרכז - רמלה